SIA"RĒZEKNES ŪDENS"
testēšanas laboratorija
Adrese: Greivuļi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611,
tel.64639005; e-mail: nai_laboratorija@inbox.lv

LATAK-T- 204

TESTĒŠANAS PĀRSKATS № 17/273

testēšanas pārskata saturu aizpilda saskaņā ar LVS ISO/EN 17025 p.5.10.prasībām.

Datums: 2017. gada 16. jūnijā.

Pasūtītājs: SIA „Maltas pagasta DzKSU",
Adrese: Parka iela 10, Malta, LV-4630

Objekts: Lūznavas ciema NAI BCTS-30.

Informācija par testēšanas paraugu:

Saņem. datums	Noņem. datums	Parauga veids	Noņemšanas vieta	Tilpums Trauka veids	Pasūtītāja parauga šifrs	Identifikācijas Nr.
30.05.17. 14:30	30.05.17. 11:05	neattīrīts notekūdens	**ieplūde**	~0,5 l plastmasa	Nr. 7	17/476
30.05.17. 14:30	30.05.17. 11:10	attīrīts notekūdens	**izplūde**	~1 l plastmasa	Nr.7	17/477

Paraugs ņemts saskaņā ar Līgumu Nr. 01-2016, 11.01.2016.. Paraugu ņemšanas metode LVS ISO 5667-10:2000.

Paraugu ņēma : ķīmiķe-analītiķe: A. Puncule. ***Klienta pārstāvis:*** santehnikis J. Safronovs.

Papildus informācija: Paraugs **17/476** neattīrīts notekūdens, pelēks ar suspendētu vielu piemaisījumu un kanalizācijas smaku. Ņemts vienreizējs paraugs. Paraugs **17/477** attīrīts notekūdens, dzeltenīgs bez suspendētu vielu piemaisījumu bez izteiktas smakas. Ņemts vienreizējs paraugs.
Paraugu ņemšanas protokols Nr. 273, 30.05.2017. Paraugs transportēts termosomā t=5,9°C.
Suspendēto vielu noteikšanai izmantots firmas „Munktell" stikla šķiedras filtrs „MGC".

Testēšanas rezultāti:

Nosakāmais rādītājs	Testēšanas metode	Mērvienība	Testēšanas rezultāts ar nenoteiktību[i]	Analīzes sākuma/beigu datums*	Ņemšanas vieta
Suspendētas vielas	LVS EN 872:2005	mg/l	**770**±70	31.06.17.	ieplūde
ĶSP	ISO 15705:2002	mg/l	**1500**±90	31.06.17.	
BSP_5	LVS EN 1899-1:1998	mg/l	**700**±30	31.05.-5.06.17	
Suspendētas vielas	LVS EN 872:2005	mg/l	**2,6**±0,2	31.06.17.	izplūde
ĶSP	ISO 15705:2002	mg/l	**50**±6	31.06.17.	
BSP_5	LVS EN 1899-1:1998	mg/l	**3,7**±0,3	31.05.-5.06.17	
P/PO_4	LVS EN 6878:2005 p.4	mg/l	**1,69**±0,08	31.06.17.	
P kop.	LVS EN 6878:2005 p.7.	mg/l	**1,84**±0,09	31.06.17.	
N/NH_4	LVS ISO 7150/1:1984	mg/l	**1,4**±0,1	31.06.17.	
N/NO_3	LVS 339:2001	mg/l	**0,14**±0,01	31.06.17.	
N kop.	LVS 340:2001	mg/l	**4,6**±0,4	31.06.17.	

*Viens analīzes sākuma/beigu datums, ja analīze veikta vienā dienā.
Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrēto testēšanas paraugu!
Bez SIA„ Rēzeknes ūdens" testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav atļauta testēšanas pārskata reproducēšana nepilna apjomā!

Laboratorijas vadītāja: SIA "REZEKNES ŪDENS" Testēšanas LABORATORIJA Tatjana Fadejeva

[i] Rezultāti, kas mazāki par metodes detektēšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi „< ". Rezultāta nenoteiktība tiek uzdota tad, ja rezultāts ir lielāks vai vienāds ar kvantitatīvi nosakāmo koncentrāciju (QL). Rezultāti, kas atrodas robežas (MDL<x<QL) uzdoti bez nenoteiktības. Uzdotā nenoteiktība ir dublikātu nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina apmēram 95% ticamības līmeni.