SIA"RĒZEKNES ŪDENS"
testēšanas laboratorija
Adrese: Greivuļi, Audriņu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4611,
tel.64639005; e-mail: nai_laboratorija@inbox.lv

LATAK-T- 204

TESTĒŠANAS PĀRSKATS № 17/22DŪ

testēšanas pārskata saturu aizpilda saskaņā ar LVS ISO/EN 17025 p.5.10.prasībām.

Datums: 2017. gada 27. martā.

Pasūtītājs: PSIA „Maltas DzKSU".
Adrese: Parka ielā 10, p/n Malta, Rēzeknes novads, LV-4630.
Objekts:
Vertukšnes ciemats, dzīvojamās mājas Centrāla iela 12, virtuves krāns, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.

Informācija par testēšanas paraugu:

Saņem. datums	Noņem. datums	Parauga noņemšanas vieta	Tilpums Trauka veids	Pasūtītāja parauga šifrs	Identifikācijas Nr.
22.03.2017. 13:36	22.03.2017. 11:30-11:35	Dzeramais ūdens no virtuves krāna	0,5l (pp); 0,75l (ster. mais.Whirl-pack)	Nr.3ķ Nr.3m	**17/22DŪ**

Parauga ņemšanas mērķis: pēc līguma Nr. 01/2016, 11.01.2016..
Parauga ņemšanas metodika LVS ISO 5667-5:2007, LVS EN ISO 19458:2006.
Paraugu noņēma un piegādāja laboratorijā: ķīmiķe-analītiķe: A. Puncule.
Pasūtītāja pārstāvis: Maltas DzKSU operators A. Sazoniks.
Papildus informācija: vienreizējs paraugs **17/22DŪ** dzeramais ūdens, parauga temperatūra noņemšanas laikā 9,3◦C, transportēts termosomā pie 5,2 ◦C.
Paraugu ņemšanas protokols Nr. 22, 22.03.2017..

Testēšanas rezultāti:

Nosakāmais rādītājs	Testēšanas metode	Mērvienība	Testēšanas rezultāts ar nenoteiktību[i]	Analīzes sākuma/beigu datums[#]	MK noteikumi Nr.235. 2003.29.04.
Brīvais (aktīvais) hlors	LVS EN ISO 7393-1:2001	mg/l	**< 0,03**	22.03.17.	-
Kopējais (atlikušais) hlors	LVS EN ISO 7393-1:2001	mg/l	**< 0,03**	22.03.17.	-
pH noteikšana (ūdeņražu jonu koncentrācija)	LVS ISO EN 10523:2012	-	**7,6**±0,1 (9,3°C)	22.03.17. noteikts parauga ņemšanas vietā plkst. 11:35	***6,5-9,5 pH vienības***

#Viens analīzes sākuma/beigu datums, ja analīze veikta vienā dienā. * -nav iekļauts akreditācijas sfēra.
[i] Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi „< ". Rezultāta nenoteiktība tiek uzdota tad, ja rezultāts ir lielāks vai vienāds ar kvantitatīvi nosakāmo koncentrāciju (QL). Uzdotā nenoteiktība ir dublikātu nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina apmēram 95% ticamības līmeni.

Mikrobioloģisko rādītāju testēšanas rezultāti:

Nosakāmais rādītājs	Testēšanas metode	Mērvienība	Testēšanas rezultāts	Analīzes sākuma/beigu datums	MK noteikumi Nr.235. 2003.29.04.
Escherichia coli	Method 9223 A,B:2012	n/100ml[&]	**0/100ml**	22.03.-23.03.17.	***0***
Kopējās koliformas		n/100ml[&]	**0/100ml**	22.03.-23.03.17.	***0***
Clostridium perfringens	*LVS EN 26461-2:2007	KVV/100ml	**0KVV/100ml**	22.03.-24.03.17.	***0***

*Metode nav iekļauta akreditācijas darbības sfērā,
& - n/100ml - visticamākais skaits 100 ml parauga (MPN - Most Probable Number pēc metodes).
Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrēto testēšanas paraugu!
Bez SIA„ Rēzeknes ūdens" testēšanas laboratorijas rakstiskas atļaujas nav atļauta testēšanas pārskata reproducēšana nepilna apjomā!

Laboratorijas kvalitātes vadītāja: Marina Filipenko

SIA "RĒZEKNES ŪDENS" Testēšanas LABORATORIJA