

**APSTIPRINU**

PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās  
saimniecības uzņēmuma" Valdes loceklis  
(pilns amata nosaukums)

J. Kravalis  
(paraksts)

J. Kravalis  
(paraksta atšifrējums)

2017. gada 18. decembrs  
(apstiprinājuma datums)

**DZERAMĀ ŪDENS PIEGĀDĀTĀJA  
KĀRTĒJĀ MONITORINGA PROGRAMMA 2018. GADAM**

Ūdensapgādes sistēmas nosaukums Parka iela 22, Malta, Maltas pagasts Rēzeknes novads  
 Ūdens piegāde no Artēziskie urbumi P 700337, P 700140  
 (artēziskā urbuma (identifikācijas numurs, adrese), virszemes avota)  
 Ūdens piegādātāja nosaukums PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmuma"  
 Reģistrācijas Nr. 42403000932  
 Gada vidējais faktiskais piegādātā ūdens daudzums diennaktī (m<sup>3</sup>) 122  
 Iedzīvotāju skaits, kam tiek piegādāts dzeramais ūdens 1002

Atdzelžošana ar  
aerāciju un kvarca  
smilšu

Ūdens apstrāde pirms sadales tīkla tieka veikta. Reāgenta pamatviela

Monitoringa programmā nosakāmie rādītāji<sup>1</sup>:

Rādītājs	Rādītāja noteikšanas reižu skaits	Piezīmes
alumīnījs	-	nosaka, ja par flokulantu lieto alumīnija sālus.
amonījs	- 1	1) piemēro kārtējā monitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja dezinfekcijai <u>tieka</u> izmantota hloraminācija vai <u>ir piešķirta</u> īpašā norma amonijam; 2) piemēro auditmonitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja dezinfekcijai <u>netiek</u> izmantota hloraminācija vai <u>nav piešķirta</u> īpašā norma amonijam.
dzelzs	- 1	1) piemēro kārtējā monitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja par flokulantu <u>lieto</u> dzelzs sālus vai <u>ir piešķirta</u> īpašā norma dzelzs saturam; 2) piemēro auditmonitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja par flokulantu <u>nelieto</u> dzelzs sālus vai <u>nav piešķirta</u> īpašā norma dzelzs saturam.
hlorīdi	- 1	1) piemēro kārtējā monitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja <u>ir piešķirta</u> īpašā norma hlorīdiem; 2) piemēro auditmonitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja <u>nav piešķirta</u> īpašā norma hlorīdiem.
mangāns	- 1	1) piemēro kārtējā monitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja <u>ir piešķirta</u> īpašā norma mangānam; 2) piemēro auditmonitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja <u>nav piešķirta</u> īpašā norma mangānam.
sulfāti	-	1) piemēro kārtējā monitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja <u>ir piešķirta</u> īpašā norma sulfātiem;

<sup>1</sup> Saskaņā ar Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 15. punktu un 2. pielikuma 1.1. punktu.

	1	2) piemēro auditmonitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja nav piešķirta īpašā norma sulfatiem.
dulkainība	4	
<i>Escherichia coli</i>	4	
garša	4	
mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22°C	4	
krāsa	4	
nitrīti	-	nosaka, ja dezinfekcijai tiek izmantota hloraminācija.
smarža	4	
elektrovadītspēja	4	
kopējās koliformas	4	
ūdeņraža jonu koncentrācija (pH)	4	
citi rādītāji	-	

Veselības inspekcija ar administratīvo aktu līdz termiņam nav ir noteikusi īpašās normas:

(rādītājs un tā skaitiskā vērtība)

Parauga ņemšanas adrese, vieta: Maltas bērnudārza izlietnes gaitenī krāns, Skolas iela 25 Malta  
Paraugu skaits gadā: 4

Paredzētais paraugu ņemšanas datums: marts, maijs, septembris, decembris

Akreditēta laboratorija, kurā tiks veikti izmeklējumi: SIA "Rēzeknes ūdens"

*10 dienu laikā pēc testēšanas pārskatu  
saņemšanas (MK 14.11.2017.noteikumi  
Nr.671 p.30)*

Monitoringa rezultāti tiks iesniegti Veselības inspekcijā līdz termiņam:

Apliecinu, ka tiks informēta Veselības inspekcija par dzeramā ūdens kvalitātes atbilstību Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 1. pielikumā norādītajām maksimāli pieļaujamajām normām:

- rakstiski nedēļas laikā, ja dzeramā ūdens monitoringa rezultātos tiks konstatētas neatbilstības,
- mutiski 24 stundu laikā, ja dzeramajā ūdenī tiks konstatēts piesārņojums, kas rada potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai.


PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmuma"  
inženieris J.Šmaukstelis 646-31056

Monitoringa programmu izstrādāja: maltasdksu@maltasdksu.lv

(amats, vārds, uzvārds, kontakttālrunis, elektroniskā pasta adrese, paraksts)

## SASKAŅOTS

Veselības inspekcijas

  
(pilns amata nosaukums) es kontroles  
nodaļas vadītāja  
(paraksts)

Laimonis Vaidīns  
(paraksta atsīfējums)

Saskaņotās monitoringa programmas reģistrācijas dati:

20 18. gada 05. janvāri Nr. 10180526