


APSTIPRINU

PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās
saimniecības uzņēmuma" Valdes loceklis
(pilns amata nosaukums)


(paraksts)

J. Kravalis
(paraksta atšifrējums)

20 17. gada 11. decembris
(apstiprinājuma datums)

**DZERAMĀ ŪDENS PIEGĀDĀTĀJA
KĀRTĒJĀ MONITORINGA PROGRAMMA 2018. GADAM**

Ūdensapgādes sistēmas nosaukums Rozentova c., Maltas pagasts Rēzeknes novads

Ūdens piegāde no Artēziskais urbums P 700338

(artēziskā urbuma (identifikācijas numurs, adrese), virszemes avota)

Ūdens piegādātāja nosaukums PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmuma"

Reģistrācijas Nr. 42403000932

Gada vidējais faktiskais piegādātā ūdens daudzums diennaktī (m³) 39

Iedzīvotāju skaits, kam tiek piegādāts dzeramais ūdens 286

Atdzelžošana ar
aerāciju un kvarca
smilšu

Ūdens apstrāde pirms sadales tīkla tiek veikta. Reāģenta pamatviela smilšu
(netiek / tiek)

Monitoringa programmā nosakāmie rādītāji¹:

| Rādītājs | Rādītāja noteikšanas reižu skaits | Piezīmes |
|-----------|-----------------------------------|--|
| alumīnijs | - | nosaka, ja par flokulantu lieto alumīnija sāļus. |
| amonijs | 1 | 1) piemēro kārtējā monitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja dezinfekcijai <u>tiek</u> izmantota hloraminācija vai <u>ir piešķirta</u> īpašā norma amonijam; 2) piemēro auditmonitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja dezinfekcijai <u>netiek</u> izmantota hloraminācija vai <u>nav piešķirta</u> īpašā norma amonijam. |
| dzelzs | 1 | 1) piemēro kārtējā monitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja par flokulantu <u>lieto</u> dzelzs sāļus vai <u>ir piešķirta</u> īpašā norma dzelzs saturam; 2) piemēro auditmonitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja par flokulantu <u>nelieto</u> dzelzs sāļus vai <u>nav piešķirta</u> īpašā norma dzelzs saturam. |
| hlorīdi | 1 | 1) piemēro kārtējā monitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja <u>ir piešķirta</u> īpašā norma hlorīdiem; 2) piemēro auditmonitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja <u>nav piešķirta</u> īpašā norma hlorīdiem. |
| mangāns | 1 | 1) piemēro kārtējā monitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja <u>ir piešķirta</u> īpašā norma mangānam; 2) piemēro auditmonitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja <u>nav piešķirta</u> īpašā norma mangānam. |
| sulfāti | - | 1) piemēro kārtējā monitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja <u>ir piešķirta</u> īpašā norma sulfātiem; |

¹ Saskaņā ar Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 15. punktu un 2. pielikuma 1.1. punktu.

| | | |
|---|---|---|
| | 1 | 2) piemēro auditmonitoringa paraugu ņemšanas biežumu, ja nav piešķirta īpaša norma sulfātiem. |
| duļķainība | 1 | |
| <i>Escherichia coli</i> | 1 | |
| garša | 1 | |
| mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22°C | 1 | |
| krāsa | 1 | |
| nitrīti | - | nosaka, ja dezinfekcijai tiek izmantota hloramīnācija. |
| smarža | 1 | |
| elektrovadītspēja | 1 | |
| kopējās koliformas | 1 | |
| ūdeņraža jonu koncentrācija (pH) | 1 | |
| citi rādītāji | - | |

Veselības inspekcija ar administratīvo aktu līdz termiņam nav ir noteikusi īpašas normas: _____

(rādītājs un tā skaitliskā vērtība)

Parauga ņemšanas adrese, vieta: VSAC Malta virtuves bloka krāns, Andrupenes iela 28 Malta

Paraugu skaits gadā: 1

Paredzētais paraugu ņemšanas datums: septembris

Akreditēta laboratorija, kurā tiks veikti izmeklējumi: SIA "Rēzeknes ūdens"

10 dienu laikā pēc testēšanas pārskatu saņemšanas (MK 14.11.2017.noteikumi Nr.671 p.30)

Monitoringa rezultāti tiks iesniegti Veselības inspekcijā līdz termiņam: _____

Apliecinu, ka tiks informēta Veselības inspekcija par dzeramā ūdens kvalitātes atbilstību Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 1. pielikumā norādītajām maksimāli pieļaujamajām normām:

- rakstiski nedēļas laikā, ja dzeramā ūdens monitoringa rezultātos tiks konstatētas neatbilstības,
- mutiski 24 stundu laikā, ja dzeramajā ūdenī tiks konstatēts piesārņojums, kas rada potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai.


PSIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmuma"
inženieris J.Šmaukstelis 646-31056

Monitoringa programmu izstrādāja: maltasdzksu@maltasdzksu.lv

(amats, vārds, uzvārds, kontaktārunis, elektroniskā pasta adrese, paraksts)

SASKAŅOTS

Veselības inspekcijas

 (paraksts)
Latgales kontroles nodaļas vadītāja (pilns amata nosaukums)
LUDMILA VAININA (paraksta atšifrējums)

Saskaņotās monitoringa programmas reģistrācijas dati:

2018. gada 05. janvārī Nr. K 180528