





## Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī



## Koka kārba inženiertīklu nostiprināšanai un aizsardzībai




## Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība





PIEZĪME:  
Pie attāluma  $L > 1.0$  m no būvgrāvja, inženiertīklu atrakšana un aizsardzība nav nepieciešama.

## Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība



PIEZĪME:  
1. Pie attāluma  $L < 1.0$  m no būvgrāvja, nepieciešama inženiertīklu atrakšana un aizsardzība

## Esošo caurteku šķērsošana pa apakšu



## PIEZĪMES:

- Vietās, kur būvniecības laikā projektējamie tīkli pietuvojas esošām komunikācijām tuvāk par 1,5 m, darbi veicami šaurajā tranšējā (platums 1.2 m (tranšējas dziļumā līdz 2.0 m), platums -1.8 m (tranšējas dziļumā no 2.0 līdz 4.0 m) ar tranšējas atbalstsienām.
- Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m. Aizberot tranšēju apbēruma slānis nedrīkst pārsniegt 1 m, un jāveic tūlītēja grunts blīvēšana.
- Ar īpašu piesardzību būvdarbi veicami esošo augsspriguma kabeļu tuvumā.
- Ievērot LVRTC Tehnisko noteikumu prasības. LVRTC kabeļu kanalizācijas dziļumu un atrašanās vietu precizēt pārstāvja klātbūtnē, veicot skatrakumus.

## BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA INŽENIERTĪKLU ZONĀ

- Rakšanas darbus veikt pa posmiem. Posma garums nepārsniedzot 10m.
- Pirms rakšanas darbu uzsākšanas atšurfēt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā esošos inženiertīklus.
- Pēc caurulvada izbūves veikt tranšējas aizbēršanu un inženiertīklu aizsargkonstrukcijas pārvietošanu uz nākamo posmu.

## Līdzfinansētājs:



## BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:



**Ekolat sia**  
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R  
Daugavpils, LV-5401  
1.Preču 30a tālr.654-24646

AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS
BŪVPR.D.VAD.	A.AFANASJEVA		02.2018.
IZSTRĀDĀJA	N.ZIĻE		02.2018.
PĀRBAUDĪJA	T.LOGINOVA		02.2018.
FAILS:			

## PASŪTĪTĀJS:

Pašvaldības SIA "Malta dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"  
Reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Malta pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630.

PROJEKTS:	UDENSsaimniecības attīstība Maltā III kārtā	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2017/1
STADIJA:	BP	MARKA:	ŪKT
LAPAS NR.:	44	KOPĒJO LAPU SKAITS:	53
MĒROGS:	B/M	ARHĪVA REĢ. NUMURS:	.....