

Pēc Nr. 122982174
Proj. sadalne
IUS-1/63 ar ST1 statni
un papildrāmi
PRIUS1-2

Kontaktilgizda (16A 230V IP44) iekšā-2 gab.

Ab. kab. NYY-J-4x10,
L=6m*

3f rozete, 63A,
IP43(dizelģen.)
QS-1 slēdža stāvoklis
1. Ieslēgts (darba ievads)
2. Izslēgts
3. Dizelģenerators režīms

QF1
3PC16A

Wh
400V

QS1

Rz≤30Ω

Uz b. Nr.3
TP-3472 L-1-6

KSS-1
IP65
Pn=4.4kW
Pa=4.4 kW
Ia=7.2A

Sūkņa
Temp. regulators ar
Iebūvētu sensoru
P=0.1 kW

B6A

Vadības sadalne :
-ar kontaktakšu 32A 400V IP65
3P+PE+N 400V/32A pie korpusa
ģen. pieslēgšanai ar S=>10 kVA;
-ar kontaktakšu 16A 230V
IP44230V/16A sadalnes iekšpusē 2 gab.
-nodrošina trauksmes signālu
pārsūtīšanu ekspluatējošam
personālam SMS sistēmas palīdzību
(elektroapgādes atteice; sūkņu
darbībasatteice;
-pārsniegts maksimālais notekūdens
līmenis - pārplūde;
-zemākā līmeņa sensoru darbības
atteice - aizsardzības aktivizēšana pret
sūkņu darbību sausā režīmā).
-ar automātisku apsildes (temp.
regulators ar sensoru, automāts B6A)
-ar LCD displeju ar informāciju par
stacijas darbību (sūkņu ražību, ietilpdi,
līmeni, patērēto elektroenerģiju, startu
skaitu, darbības ilgumu, u.c.);

Projektējamais sūknis Nr.1
SEG.40.12.2.50B
vai analogs P=1.2kW

Spēka un vadības kabelis
(kompl.) L=20m

Projektējamais sūknis Nr.2
SEG.40.12.2.50B
vai analogs P=1.2kW

Spēka un vadības kabelis
(kompl.) L=20m

H07V-K-1x16 L=2m
(dzeltenī-zāļais)

Rz≤10.0 omi
(pieslēgt pie
proj. zem. kontūra)

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS:				PASŪTĪTĀJS:			
<div><div><div>EL</div></div><div><div>Ekolat sia</div><div>Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R</div><div>Daugavpils, LV-5401</div><div>1.Preču 30a tālr.654-24646</div></div></div>				Pašvaldības SIA "Maltas dzīvokļu-komunālās saimniecības uzņēmums"			
				Reģ. Nr. 42403000932, Parka iela 10, Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4630.			
AMATS	UZVĀRDS	PARAKSTS	DATUMS	PROJEKTS:	PASŪTĪJUMA NUMURS:	2017/1	
BŪVPR.D.VAD.	A.DRIZLĪONOKS		02.2018.		STADIJA:	BP	
IZSTRĀDĀJA	K.VORSLAVS		02.2018.		Ūdenssaimniecības attīstība Maltā III kārtā	MARKA:	ELT
						LAPAS NR.:	2.1
						KOPĒJO LAPU SKAITS:	9
						RASĒJUMS:	Principiālā vienlīniju shēma lietotāja tīkli KSS-1 Kalnu ielā
FAILS:				MĒROGS:	b/m		
					ARHĪVA REG. NUMURS:		